

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称(盖章) 广州恒运热电(广州)有限公司

填报日期: 2018年11月11日

单位名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册地址	联系电话	主要污染物名称及排放浓度	主要污染物排放总量	主要污染物排放方式
广州恒运热电(广州)有限公司	91440101761947004R	郭晓光	广州市开发区西基路8号	82068313	广州恒运热电(广州)有限公司是以发电和供热为主的燃煤发电企业,位于萝岗区西基路8号,成立于2004年6月,环保审批手续齐全,废气国控单位。我公司现有两台燃煤发电机组(#8、#9机组),2017年发电量为35.41亿千瓦时,供热量为159.7		

表 2-2 上年废气及污染物排放信息

排放口数量 (个)	1	其中工艺废气排放口数量 (个)	0	其中燃烧废气 排放口数量(个)	1
废气排放量 (万标立方米)	1482567.17	其中工艺废气排放量 (万标立方米)	0	其中燃烧废气排放量 (万标立方米)	1482567.17
污染物名称	污染物排放标准 (毫克/立方米)	平均排放浓度 (毫克/立方米)	核定排放量(吨)		
			合计	达标排放量	超标排放量
二氧化硫	50	9.36	146.59	146.59	0
氮氧化物	100	36.69	567.64	567.64	0
烟尘	20	2.19	9.78	9.78	0

表 2-3 上年固废污染物处置信息

单位：吨

固废污染物名称	产生量	本单位内处置		外单位处置		贮存量	累计 贮存量	是否 办理转移联单
		处置量	处置方式	处置量	处置方式			
粉煤灰	282294	0	—	282294	综合利用	0	0	否
锅炉渣	32384	0	—	32384	综合利用	0	0	否
脱硫石膏	71251	0		71251	综合利用	0	0	否
脱硫废水处理污泥	302. 92	0		302. 92	综合利用	0	0	属于一般固体废物, 无需办理转移联单
废铅酸蓄电池	1. 50	0	—	1. 50	封存	0	0	是
废矿物油	4. 62	0		4. 62	综合利用	0	0	是
废催化剂	164. 6	0		164. 6	综合利用	0	0	是

表 2-4 核技术利用项目信息

项目名称	活动种类	项目类型	备注
无			

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用；
2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

	平均日处理能力
石膏湿法脱	1140000
石膏湿法脱	1140000
	1140000
	1140000
器+湿式电	1140000
器+湿式电	1140000

表 4 建设项目环境影响评价情况

建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
广州恒运热电厂扩建工程 2×300 兆瓦机组项目工程	2×300 兆瓦燃煤机组，配套脱硫、脱硝和除尘系统	国家环保总局	环审（2005）292 号	2005 年 4 月 5 日	国家环保总局	环验（2009）323 号	2009 年 12 月 16 日
广州恒运热电（D）厂有限责任公司烟气脱硫改造工程	#8、9 机组烟气脱硫改为单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫	广州市环保局	穗环管影（2012）64 号	2012 年 9 月 16 日	广州市环保局	穗环管验（2014）97 号	2014 年 11 月 7 日
广州恒运热电（D）厂有限责任公司超洁净排放改造工程	#8、9 机组超洁净排放改造	广州市开发区环保局	穗开环影字（2015）63 号	2015 年 3 月 24 日	广州市开发区环保局	穗环开验字（2015）77 号	2015 年 6 月 24 日

表 6 环境应急信息

环境风险防范工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况
根据环境应急管理的要求，	我司编制有广州恒运	我司定期开展突发事件应急演练，演练完毕	目前为止我	2017 年通过氨泄漏突发事件

		年氨泄漏应急处置演练》,通过演练,进一步检验了《广州恒运集团公司氨泄漏突发事故专项应急预案》的合理性和实际可操作性,		
		查找该应急预案中可能存在的薄弱环节或存在的问题,为应急预案的修编工作积累宝贵经验,不断提升我司环境应急管理能力和相互协同作战能力和突发环境事件应对处置能		